

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Журавлёвская школа» Симферопольского района Республики Крым
ОКПО 00830061 Код ОГРН 1159102024146 ИНН/КПП 9109009819/910901001
ул. Мира, 15-а, с. Журавлёвка, Симферопольский район, Республика Крым, 297512,
e-mail: school_simferopolsiy-rayon8@crimeaedu.ru

АКТ

«28» апреля 2023г.

Об итогах подготовки и проведении тренировки по действиям персонала и обучающихся при возникновении ЧС, возгорание в результате противоправных действий

В соответствии с приказом от 29 марта 2023 № 154-0 «О подготовке и проведении тренировки по действиям персонала и обучающихся при возникновении ЧС, возгорание в результате противоправных действий». по МБОУ «Журавлёвская школа», проведена плановая объектовая тренировка, включающая в себя три этапа.

В период первого подготовительного этапа с 17.04.2023 по 24.04.2023 проводилась теоретическая подготовка обучающихся и работников образовательной организации, проверка систем противопожарной защиты.

На втором этапе 28.04.2023 была проведена практическая отработка плана эвакуации.

В 09 ч. 20 мин. имитировано возникновение очага возгорания в фойе 1 этажа МБОУ «Журавлёвская школа». Возникновение очага возгорания было обнаружено вахтером Бабкиной Е.Н., которая включила ручной извещатель системы оповещения управления эвакуацией, передала сообщение о задымлении и.о директора школы.

В 09 ч. 21 мин. начата общая эвакуация на футбольное поле школы, отключено электроснабжение, организовано открытие запасных выходов, сообщено в подразделение пожарной охраны место, время, адрес возникновения пожара, задействована кнопка тревожной сигнализации с передачей сигнала на пульт Росгвардии, передано сообщение в ЕДДС Симферопольского района и дежурному ФСБ.

В 09 ч. 27 мин. эвакуация завершилась.

В 09 ч. 28 мин 43 проведено обследование помещений здания на наличие в них людей.

В 09 ч. 32 мин, эвакуация была завершена построением на футбольном поле школы.

В эвакуации приняли участие:

- 172 обучающихся;
- 15 педагогов;
- 3 работников администрации;
- 2 работника учебно-вспомогательного персонала;
- 6 технических работников; - 4 работника пищеблока;

На третьем этапе 28.04.2023 руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения учений.

Руководитель проинформировал, что в ходе тренировки достигнуты следующие результаты:

- эвакуированы все обучающиеся и работники образовательной организации;
- отключено электроснабжение здания;
- тренировка прошла организованно и быстро.

При проведении учений были выявлены следующие недостатки:

- не было выставлено оцепление места возгорания;
- не задействованы все запасные выходы;
- в отчете о количестве эвакуированных, подаваемых педагогами и руководителями педагогического, учебно-вспомогательного и технического персонала, необходимо добавить графу «травмированные».

Руководитель тренировки также отметил, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической пожарной сигнализации сработали, цели и задачи тренировки достигнуты. Вместе с тем, в связи с выявленными недостатками необходимо:

- дополнить отчет графой «травмированные»;
- дополнительно рассказать об эвакуационных путях и выходах, отработать действия обучающихся при проведении тренировки на классном часе;
- ответственному за противопожарное состояние в школе заведующей хозяйством Головиной В.В. определить ответственных за оцепление места ЧС.

Начальник штаба тренировки



А.А. Крепичев